

LED照明器具（ランプ交換）に関する安全確認報告書

年 月 日

荒川区長殿

申請者 住 所

電話番号

団体名

代表者名

印

標記の件について、施工事業者による安全確認を行いましたので、以下のとおり報告いたします。

記

1 施工した集合住宅について

住宅の名称	
住宅の所在地	荒川区 丁目 番 号
工事完了日	平成 年 月 日

2 ランプの安全確認チェックリスト

	確認事項	チェック	備考
1	ソケット、電線、電源ターミナル（端子台）等に変色、硬化、ひび割れ、芯線露出などが無い	<input type="checkbox"/>	
2	既設の安定器をそのまま使用する場合は、安定器が劣化していない（照明器具の使用期間が3万時間を超えていない）	<input type="checkbox"/>	
3	LEDランプの電圧、電流は、内蔵安定器の定格値（ランプ電流）以下である	<input type="checkbox"/>	
4	LEDランプの電圧、電流は、ソケットの定格値（電圧、電流）以下である	<input type="checkbox"/>	

施工事業者 住 所

電話番号

会社名

代表者名

印