

LED照明器具（ランプ交換）に関する安全確認報告書

年 月 日

荒川区長殿

申請者 住所
電話番号
団体名
代表者名 印

標記の件について、施工事業者による安全確認を行いましたので、以下のとおり報告いたします。

記

1 施工した集合住宅について

名称	
所在地	荒川区 丁目 番 号
工事完了日	年 月 日

2 ランプの安全確認事項（確認した事項のチェック欄にレ点を入れてください）

	確認事項	チェック	備考
1	ソケット、電線、電源ターミナル（端子台）等に変色、硬化、ひび割れ、芯線露出などが無い	<input type="checkbox"/>	
2	既設の安定器をそのまま使用する場合は、安定器が劣化していない	<input type="checkbox"/>	
3	LEDランプの電圧、電流は、内蔵安定器の定格値（ランプ電流）以下である	<input type="checkbox"/>	
4	LEDランプの電圧、電流は、ソケットの定格値（電圧、電流）以下である	<input type="checkbox"/>	

施工事業者 住所
電話番号
会社名
代表者名 印